

用户需求书

所更换部件及填料需满足以下参数要求：

1、预处理（含砂、碳）【规格：1665】2套

要求：

① 砂罐：填充物为优质石英砂，矿石机械粉碎，无灰尘，无杂质，颜色白亮，二氧化硅含量大于等于 95%；优质锰铁砂 0.5-1.2mm，无其他砂石杂料。

② 碳罐：填充物为活性炭，碘值 >1000 ，8-20 目。

2、反渗透膜【规格：4040】8支

要求：脱盐率 $>99.2\%$ ，并提供检测报告。

3、混床树脂【规格：1665】4套

要求：质量全交换容量 $\geq 4.50\text{mmol/g}$ ，执行标准 DL/T

519-2014

