

附件：2

维保设备、设施清单

1、中央空调主机清单（以现场为准）

机 组	型 号	数 量
板管蒸发式冷凝螺杆冷水机组	WSCZ560CSX-A	2 台
板管蒸发式冷凝螺杆冷水机组	WSCZ660CSX-A	1 台
板管蒸发式冷凝螺杆热泵组	WSCZ1120CSX-A	2 台
板管蒸发式冷凝螺杆热泵机组	WSCZ630TSX-A	18 台
板管蒸发式冷凝螺杆热泵机组	WSCZ1260TSX-A	2 台
板管蒸发式冷凝螺杆冷水机组	WSCZ1320CSX-A	3 台
螺杆蒸发式冷凝冷热水机组	WSCZ480PSX-A	4 台
以上机组合计 32 台机组，共 39 台单体主机		

2、中央空调设备分项清单（不含主机、分体机、洁净空调系统）分区域

（以现场为准）

区 域	序 号	名 称	送风量 CMH/水流 量 m ³ /h	冷量 KW	功率 KW	单 位	数 量
1# 楼	1	风机盘管 FP-16	1700	9		台	1
	2	风机盘管 FP-12.5	1360	7.6		台	16
	3	风机盘管 FP-10	1020	5.8		台	147
	4	风机盘管 FP-8	850	4.5		台	32
	5	风机盘管 FP-6.3	680	3.8		台	1
	6	风机盘管 FP-5	510	3.1		台	42

	7	风机盘管 FP-3.5	340	2.08		台	32
	8	吊式新风柜	2000	23.5	0.55	台	7
	9	吊式风柜	4000	22.8	0.55	台	2
	10	蒸发式全热新风换气机	3000		1.1×2	台	1
	11	离心式热水循环泵			11	台	2
	12	热水箱补水泵			2.2	台	2
	13	离心式冷冻水泵	120		18.5	台	3
	14	定压补水装置			2.2	台	1
	15	旁流水质综合处理器			0.6	台	1
	16	数字化节能分体式能量回收新风机组	7000	77	2.7	台	2
	17	数字化节能分体式能量回收新风机组	8000	88	3.1	台	1
	18	数字化节能分体式能量回收排风机组	8000		2.6	台	2
	19	数字化节能分体式能量回收排风机组	10000		2.8	台	1
	20	排气扇				台	190
2# 楼	1	风机盘管 FP-12.5	1360	7.6		台	27
	2	风机盘管 FP-10	1020	5.8		台	132
	3	风机盘管 FP-8	850	4.5		台	26
	4	FP-6.3 风机盘管	680	3.8		台	1
	5	风机盘管 FP-5	510	3.1		台	40
	6	风机盘管 FP-3.5	340	2.08		台	35
	7	吊式新风柜	2000	23.5	0.55	台	7

8	吊式风柜	5000	28.5	1.5	台	1
9	吊式风柜	3000	17.1	0.55	台	4
10	蒸发式全热新风换气机	3000		1.1×2	台	1
11	离心式热水循环泵			11	台	2
12	热水箱补水泵			2.2	台	2
13	离心式冷冻水泵	120		18.5	台	3
14	定压补水装置			2.2	台	1
15	旁流水质综合处理器			0.6	台	1
16	数字化节能分体式能量回收新风机组	7000	77	2.7	台	2
17	数字化节能分体式能量回收新风机组	8000	88	3.1	台	1
18	数字化节能分体式能量回收排风机组	8000		2.6	台	2
19	数字化节能分体式能量回收排风机组	10000		2.8	台	1
20	排气扇				台	164
1	风机盘管 FP-12.5	1360	7.6		台	30
2	风机盘管 FP-10	1020	5.8		台	125
3	风机盘管 FP-8	850	4.5		台	26
4	风机盘管 FP-6.3	680	3.8		台	3
5	风机盘管 FP-5	510	3.1		台	32
6	风机盘管 FP-3.5	340	2.08		台	33
7	吊式新风柜	2000	11.4	0.55	台	7
8	吊式风柜	4000	22.8	1.1	台	1

3# 楼	9	吊式风柜	3000	17.1	0.55	台	2
	10	吊式风柜	2000	11.4	0.55	台	1
	11	离心式热水循环泵			11	台	2
	12	热水箱补水泵			2.2	台	2
	13	离心式冷冻水泵	120		18.5	台	3
	14	定压补水装置			2.2	台	1
	15	旁流水质综合处理器			0.6	台	1
	16	数字化节能分体式能量回收新风机组	7000	77	2.7	台	2
	17	数字化节能分体式能量回收新风机组	8000	88	3.1	台	1
	18	数字化节能分体式能量回收排风机组	8000		2.6	台	2
	19	数字化节能分体式能量回收排风机组	10000		2.8	台	1
20	排气扇				台	177	
4# 5# 楼	1	风机盘管 FP-16	1700	9		台	11
	2	风机盘管 FP-12.5	1360	7.6		台	22
	3	风机盘管 FP-10	1020	5.8		台	246
	4	风机盘管 FP-8	850	4.5		台	67
	5	风机盘管 FP-6.3	680	3.8		台	21
	6	风机盘管 FP-5	510	3.1		台	117
	7	风机盘管 FP-3.5	340	2.08		台	70
	8	蒸发式全热新风换气机	3000		1.1×2	台	2
	9	蒸发式全热新风换气机	4000		1.1×2	台	1

	10	吊式新风柜	2000	23.5	0.55	台	14
	11	吊式风柜	2000	11.4	0.55	台	1
	12	吊式风柜	3000	17.1	1.1	台	1
	13	吊式风柜	4000	22.8	1.5	台	6
	14	吊式风柜	5000	28.5	0.55	台	1
	15	离心式热水循环泵			11	台	4
	16	热水箱补水泵			2.2	台	4
	17	离心式冷冻水泵	120		18.5	台	6
	18	定压补水装置			2.2	台	2
	19	旁流水质综合处理器			0.6	台	2
	20	数字化节能分体式能量回收新风机组	6000	66	2.16	台	1
	21	数字化节能分体式能量回收新风机组	7000	77	2.7	台	4
	22	数字化节能分体式能量回收排风机组	7000		2.6	台	1
	23	数字化节能分体式能量回收排风机组	10000		2.8	台	4
	24	排气扇				台	386
6# 7# 楼	1	风机盘管 FP-12.5	1250	7.6		台	6
	2	风机盘管 FP-10	1020	5.8		台	377
	3	风机盘管 FP-8	850	4.5		台	7
	4	风机盘管 FP-6.3	680	3.8		台	40
	5	风机盘管 FP-5	510	3.1		台	111
	6	风机盘管 FP-3.5	340	2.08		台	78

	7	显热回收机组	8000	41.3	6×2	台	2
	8	吊式风柜	5000	28	1	台	3
	9	吊式风柜	6000	36	1.52	台	5
	10	离心式冷冻水泵	120		18.5	台	6
	11	离心式热水循环泵			11	台	4
	12	热水箱补水泵			2.2	台	4
	13	定压补水装置			2.2	台	2
	14	旁流水质综合处理器			0.6	台	2
	15	数字化节能分体式能量回收新风机组	7000	77	2.7	台	3
	16	数字化节能分体式能量回收新风机组	8000	88	3.1	台	2
	17	数字化节能分体式能量回收排风机组	8000		2.6	台	3
	18	数字化节能分体式能量回收排风机组	10000		2.8	台	2
	19	排气扇				台	274
办公科研楼合计	1	离心式冷冻水泵	100		15	台	6
	2	旁流水处理机组				台	2
	3	定压补水装置			4	台	2
	4	风机盘管 FP-23	2380	12.6		台	2
	5	风机盘管 FP-12.5	1360	7.6		台	6
	6	风机盘管 FP-10	1020	5.8		台	139
	7	风机盘管 FP-8	850	4.5		台	18
	8	风机盘管 FP-6.3	680	3.8		台	66

	9	风机盘管 FP-5	510	3.1		台	25
	10	风机盘管 FP-3.5	340	2.08		台	2
	11	蒸发式全热新风换气机	15000	61.9	7.5×2	台	1
	12	蒸发式全热新风换气机	20000	82.5	11×2	台	2
	13	吊式风柜	3000	17.1	0.55	台	2
	14	吊式风柜	4000	22.8	0.75	台	13
	15	吊式风柜	5000	28.5	1.1	台	16
	16	吊式风柜	7000	39.8	1.1	台	1
	17	吊式风柜	8000	45.5	1.5	台	2
	18	吊式风柜	10000	58.9	2.2	台	3
	19	吊式风柜	12000	69.3	3	台	2
	20	吊式风柜	30000	179.2	11	台	1
门诊医技楼及8#楼合计	1	离心式冷冻水泵	140		30	台	15
	2	离心式冷冻水泵	115		22	台	8
	3	离心式冷冻水泵	120		18.5	台	3
	4	旁流水质综合处理装置	980			台	1
	5	旁流水质综合处理装置	345			台	2
	6	旁流水质综合处理装置	840			台	1
	7	旁流水质综合处理装置	240			台	1
	8	离心式热水循环泵			2.2	台	2
	9	离心式热水循环泵			3	台	2
	10	热水箱补水泵			2.2	台	2

	11	热水箱补水泵			4	台	2
	12	定压补水装置			2.2	台	5
	13	数字化节能分体式能量回收新风机组	5000	55	1.4	台	2
	14	数字化节能分体式能量回收排风机组	6000		1.6	台	2
	15	风机盘管 FP-16	1700	9		台	21
	16	风机盘管 FP-12.5	1360	7.6		台	140
	17	风机盘管 FP-10	1020	5.8		台	146
	18	风机盘管 FP-8	850	4.5		台	148
	19	风机盘管 FP-6.3	680	3.8		台	238
	20	风机盘管 FP-5	510	3.1		台	414
	21	风机盘管 FP-3.5	340	2.08		台	36
	22	暗装风机盘管 FP-3.5T	340	2.04		台	13
	23	吊式风柜	2000	11.4	0.55	台	4
	24	吊式风柜	3000	17.1	0.75	台	13
	25	吊式风柜	4000	22.8	1.1	台	56
	26	吊式风柜	5000	28.5	1.5	台	25
	27	吊式新风柜	2000	29	0.55	台	13
	28	吊式新风柜	3000	42.3	0.75	台	23
	29	吊式新风柜	4000	50.3	1.1	台	31
	30	排气扇				台	352
人	1	组合式空调机组	50000	355.7	11	台	1

防							
10 # 楼	1	排气扇				台	210

3、排风机（不含排烟机、排风排烟机）

序号	设备材料名称	型号及规格	设备编号	备注	单位	数量
1	离心式排风机	风量(m ³ /h):10000, 余压(Pa):310 电机功率: 3kW-380V	P-M(6F)-10 P-M(6F)-15		台	2
2	离心式排风机	风量(m ³ /h):1000, 余压(Pa):200 电机功率: 0.55kW-380V	P-M(1F)-10 P-M(4F)-8 P-M(4F)-14 P-M(5F)-04	带中效过滤	台	4
3	柜式离心风机, 排风	风量(m ³ /h):12000, 余压(Pa):300 电机功率: 3kW-380V	PF-(Z1)-01 PF-(Z2)-01 PF-(Z3)-01		台	3
4	柜式离心风机, 排风	风量(m ³ /h):13400, 余压(Pa):410 电机功率: 5.5kW-380V	P-S-4		台	1
5	柜式离心风机, 排风	风量(m ³ /h):1350, 余压(Pa):200 电机功率: 0.5kW-380V	P-S-3		台	1
6	柜式离心风机	风量(m ³ /h):14000, 余压(Pa):240 N=3kW-380V	PY-(-1F)-38 BF-(-1F)-04		台	2
7	柜式离心风机, 排风	风量(m ³ /h):14000, 余压(Pa):310 N=3kW-380V	PF-(Z4)-01		台	1
8	柜式离心风机, 补风	风量(m ³ /h):15000, 余压(Pa):390N=5.5kW-	BF-(-1F)-05		台	1

		380V				
9	离心式排风机	风量(m ³ /h):1500, 余压(Pa):200 电机 功率: 0.55kW- 380V	P-M(2F)-19 P-M(2F)-11 P-M(3F)-04 P-M(3F)-12 P-M(5F)-06	带中 效过 滤	台	5
10	柜式离心风机 (排风机)	风量(m ³ /h):16000, 余压(Pa):220 N=3kW-380V	PF-(-1F)-04		台	1
11	离心式排风机	风量(m ³ /h):1600, 余压(Pa):230 电机 功率: 0.55kW-380V	P-M(1F)-13 P-M(1F)-12 P-M(1F)-11 P-M(1F)-9 P-M(1F)-8 P-M(4F)-11 P-M(4F)-13	带中 效过 滤	台	7
12	离心式排风机	风量(m ³ /h):20000, 余压(Pa):360 电机 功率: 5.5kW-380V	P-M(6F)-1~9 P-M(6F)- 11~14 P-M(6F)-16 P-M(6F)-17 P-M(6F)-18		台	16
13	柜式离心风 机,排风	风量(m ³ /h):20000, 余压(Pa):400 N=5.5kW-380V	P-(Z9)-01		台	1
14	离心式排风机	风量(m ³ /h):2000, 余压(Pa):280 电机 功率: 0.75kW-380V	P-M(4F)-15 P-M(4F)-16	带中 效过 滤	台	2
15	柜式离心风机 (排风机)	风量(m ³ /h):22000, 余压(Pa):220 N=4kW-380V	PF-(-1F)-03		台	1
16	离心式排风机	风量(m ³ /h):2200, 余压(Pa):280 功 率: 0.75-380V kW	P-M(2F)-10		台	1
17	离心式排风机	风量(m ³ /h):2500, 余压(Pa):280 电机 功率: 0.75kW-380V	P-M(1F)-4 P-M(1F)-1 P-M(2F)-01 P-M(2F)- 06~09 P-M(2F)-15 P-M(2F)-18 P-M(3F)-03 P-M(3F)-06		台	18

			P-M(3F)-09 P-M(3F)-10 P-M(3F)-16 P-M(5F)- 01~03 P-M(5F)-05			
18	柜式离心加压 风机	风量(m ³ /h):26500, 余压(Pa):480 电 机功率: 11kw	JY-B-1 JY-B-2		台	2
19	离心式风机 (新风)	风量(m ³ /h):2800, 余压(Pa):200 电 源: 380/3/50, 功 率: 0.55kw,	SAF-1×4		台	4
20	柜式离心风 机, 排风	风量(m ³ /h):3000, 余压(Pa):230 N=0.75kW-380V	P-(Z3)-04		台	1
21	柜式离心排风 机	风量(m ³ /h):3000, 余压(Pa):420 电机 功率: 1.5kw-380V	P-Z6-1		台	1
22	离心式风机 (排风)	风量(m ³ /h):3000, 余压(Pa):200 电 源: 380/3/50, 功 率: 0.75kw,	EAF-1×2		台	2
23	离心式排风机	风量(m ³ /h):3500, 余压(Pa):310 电机 功率: 1.1kW-380V	P-M(1F)-6 P-M(1F)-5 P-M(1F)-2 P-M(2F)- 03~05 P-M(2F)-14 P-M(2F)-16 P-M(3F)-01 P-M(3F)-05 P-M(3F)-07 P-M(3F)-08 P-M(3F)-11 P-M(4F)-1~7 P-M(4F)-9 P-M(4F)-10 P-M(4F)-12 P-M(4F)-17 P-M(5F)-01 P-M(5F)-04 P-M(5F)-04	带中 效过 滤	台	27

24	柜式离心排风机	风量(m ³ /h):3600, 余压(Pa):250 电机功率: 0.75kw	PF-2 PF-2		台	2
25	离心式排风机	风量(m ³ /h):4000, 余压(Pa):350 功率: 1.5-380Vkw	P-M(2F)-17		台	1
26	离心式排风机	风量(m ³ /h):4800, 余压(Pa):350 电机功率: 1.5kW-380V	P-M(2F)-12 P-M(2F)-13	带中效过滤	台	2
27	柜式离心风机,送风	风量(m ³ /h):5000, 余压(Pa):230 N=1.5kW-380V	S-(Z3)-02		台	1
28	柜式离心风机,排风	风量(m ³ /h):5600, 余压(Pa):360 电机功率: 2.2kw-380V	P-S-5		台	1
29	柜式离心风机,排风	风量(m ³ /h):6000, 余压(Pa):280 电机功率: 2.2kW-380V	PF-(Z8)-01 PF-(Z8)-02		台	2
30	柜式离心风机	风量(m ³ /h):6000, 余压(Pa):230 N=1.5kW-380V	S-(Z3)-01 P-(Z3)-02 S-(Z3)-03		台	3
31	离心式排风机	风量(m ³ /h):65000, 余压(Pa):400 功率: 18.5kW-380V	PY-(Z8)-03		台	1
32	柜式离心风机,排风	风量(m ³ /h):6500, 余压(Pa):370 N=2.2kW-380V	SF/BF-(-1F)-01 PF-(-1F)-01		台	2
33	柜式离心风机,排风	风量(m ³ /h):7500, 余压(Pa):230 N=2.2kW-380V	P-(Z3)-01 P-(Z3)-03		台	2
34	柜式离心风机,排风	风量(m ³ /h):7500, 余压(Pa):230 N=2.2kW-380V	PF-(Z5)-01 PF-(Z5)-02		台	2
35	柜式离心风机,排风	风量(m ³ /h):7500, 余压(Pa):380 N=3kW-380V	PF-(-1F)-02		台	1
36	低噪声轴流风机(排风机)	风量: 7500m ³ /h 余压: 220Pa N=1.5kW-380V 转速: 1450rpm	PF-(-1F)-01		台	1

37	柜式离心排风机	风量：9000m ³ /h 全压：360Pa 电机功率：3kw 转速：700rpm	PF-3		台	1
38	轴流式排风机	风量：1010m ³ /h 全 压：120Pa 电机功率：60w 220V	PF-1 PF-1		台	2
39	低噪声轴流风机（送风机）	风量：13000m ³ /h 余压：210Pa N=1.5kW-380V 转 速：1450rpm	SF-(-1F)-05 SF-(-1F)-04 SF-(-1F)-06 标 示重复		台	3
40	低噪声轴流风机（排风机）	风量：16000m ³ /h 余压：220Pa N=3kW-380V 转 速：800rpm	PF-(-1F)-05 PF-(-1F)-06 标 示重复		台	2
41	低噪声轴流风机（送风机）	风量：1600m ³ /h 余 压：160Pa N=0.25kW-380V 转 速：1450rpm	SF-(-1F)-06 SF-(-1F)-07		台	2
42	低噪声轴流风机（送风机）	风量：18000m ³ /h 余压：210Pa N=2.2kW-380V 转 速：1450rpm	SF-(-1F)-03		台	1
43	低噪音轴流加压风机	风量：20000m ³ /h 全压：280Pa 电机功率：3.0kW- 380V	JY-M(6F)-1 JY-M(6F)-2 JY-M(6F)-3 JY-M(6F)-4		台	4
44	低噪声轴流风机（排风机）	风量：2000m ³ /h 余 压：166Pa N=0.25kW-380V 转 速：1450rpm	PF-(-1F)-06 PF-(-1F)-07		台	2
45	混流式轴流风机，排风	风量：2000m ³ /h 余压：120Pa 电机功率： 0.25kW-380V 转速：1450rpm；	PF-(Z1)-03 PF-(Z2)-03 PF-(Z3)-03		台	3
46	低噪音轴流加压风机	风量：22000m ³ /h 余压：280Pa N=4kW-380V	JY-D-2 JY-D-3 JY-D-1		台	3
47	低噪音轴流加压风机	风量：22000m ³ /h 全压：280Pa	JY-(Z8)-3 JY-M(7F)-1		台	11

		电机功率：4.0kW-380V $\eta = 70\%$	JY-M(7F)-4 JY-M(7F)-5 JY-M(7F)-8 JY-M(7F)-12~14 JY-M(7F)-17 JY-(Z8)-1 JY-(Z8)-2			
48	低噪音轴流风机, 加压送风	风量：22000m ³ /h 全压：300Pa 电机功率：4.0kW 380V 转速：1450rpm; 噪声：≤72dB(A) $\eta = 70\%$	JY-(Z1)-01 JY-(Z2)-01 JY-(Z3)-01 Y-(Z4)-01 JY-(Z5)-01		台	5
49	低噪音轴流风机, 加压送风	风量：25000m ³ /h 余压：230Pa 电机功率：4.0kW 380V 转速：960rpm;	JY-(Z1)-02 JY-(Z2)-02 JY-(Z3)-02 JY-(Z9)-01		台	4
50	低噪音轴流风机, 加压送风	风量：25000m ³ /h 余压：310Pa N=5.5kW-380V 转速：800rpm	JY-(Z3)-02 JY-(Z4)-02		台	2
51	低噪声轴流风机（加压送风）	风量：26500m ³ /h 余压：480Pa 电机功率：11kW-380V 转速：550rpm	JY-Z6-1 JY-Z7-1		台	2
52	低噪音轴流风机, 加压送风	风量：26500m ³ /h 余压：480Pa 电机功率：11kW-380V 转速：550rpm	JY-S-1		台	1
53	混流式轴流风机, 排风	风量：2800m ³ /h 余压：150Pa 电机功率：0.25kW-380V 转速：1450rpm;	PF-(Z1)-02 PF-(Z2)-02 PF-(Z3)-02		台	3
54	低噪音轴流加压风机	风量：33000m ³ /h 全压：310Pa 电机功率：	JY-M(7F)-2 JY-M(7F)-3 JY-M(7F)-6		台	9

		5. 50kW-380V	JY-M(7F)-7 JY-M(7F)-9 JY-M(7F)-10 JY-M(7F)-11 JY-M(7F)-15 JY-M(7F)-16			
55	低噪音轴流风机, 加压送风	风量: 33000m ³ /h 余压: 470Pa 电机功率: 11kw-380V 转速: 600rpm	JY-S-2		台	1
56	低噪声轴流风机 (送风机)	风量: 4000m ³ /h 余压: 210Pa N=0.37kW-380V 转速: 1450rpm	SF-(-1F)-02		台	1
57	轴流风机	风量: 4000m ³ /h, 全压: 200pa, 电源: 380/3/50, 功率: 0.25kw,		污水处理站	台	5
58	低噪声轴流风机 (排风机)	风量: 5000m ³ /h 余压: 310Pa N=1.1kW-380V 转速: 1450rpm	PF-(-1F)-02-9#楼地下室		台	1
59	低噪声轴流风机 (送风机)	风量: 6000m ³ /h 余压: 210Pa N=1.1kW-380V 转速: 1450rpm	SF-(-1F)-01		台	1
60	轴流风机	风量: 6000m ³ /h, 全压: 200pa, 电源: 380/3/50, 功率: 1.1kw,		污水处理站	台	1
61	离心风机	风量(m ³ /h):5000, 余压(Pa):500 功率:5.5KW~7.5KW		污水处理站	台	1

4、分体空调、精密空调、冰箱、恒温箱、除湿机、电动门、冷库

(以现场为准)

序号	项目名称	分布	数量(台)	备注
1	冰箱、恒温箱	全院各科室	200	全院以实际为准
2	除湿机	全院各科室	156	全院以实际为准
分体空调(挂机、柜机、天花机)				
序号	所属科室	分布楼层	数量(台)	备注
1	肿瘤科	1号楼1层、2层、3层、4层	15	
2	设备科	2号楼1层	1	
3	保卫科	2号楼1层各大门保安亭、监控室	9	
4	呼吸内二科	2号楼6层	1	
5	医学整形美容室	2号楼8层	2	
6	高压氧	3号楼1层	8	
7	药剂科	3号楼1层	18	
8	急诊CT室、DR室、DSA室、手术室	4号楼1层	10	
9	急诊医学科	4号楼1层、5号楼2层	2	
10	消化科	5号楼8层	1	
11	膳食科	6号楼1层	5	
12	儿二区	6号楼2层	1	
13	儿一区	6号楼3层	1	
14	医疗协调办	7号楼1层	1	
15	采购办公室	7号楼1层	1	
16	膳食科	10号楼1层、2层	35	
17	教学培训科宿舍	10号楼3层至9层	212	
18	体检中心	11号楼1层	7	
19	后勤物资仓库	11号楼2层	3	
20	三号会议室	11号楼6层	1	

21	内审办	11 号楼 6 层	1	
22	供氧班	11 号楼附楼 3、4 层	5	
23	信息科	11 号楼 3、4 层	5	
24	感染科	9 号楼 1 层至 4 层	73	
25	放射科	门诊医技楼 1 层	8	
26	CT--5 室、操作室	门诊医技楼 1 层	4	
27	MR--操作室	门诊医技楼 1 层	3	
28	财务科南门收款处	门诊医技楼 1 层	2	
29	门诊部南门 17-19 窗口	门诊医技楼 1 层	1	
30	核医学科	门诊医技楼 1 层	2	
31	中、西药房	门诊医技楼 1 层	14	
32	产科门诊	门诊医技楼 2 层	1	
33	超声医学科	门诊医技楼 2 层	3	
34	血液净化中心	门诊医技楼 2 层	3	
35	介入诊疗室	门诊医技楼 3 层	13	
36	316 诊区	门诊医技楼 3 层	1	
37	口腔门诊	门诊医技楼 4 层	2	
38	眼科门诊	门诊医技楼 4 层	1	
39	内镜中心（小 C 臂室）	门诊医技楼 4 层	2	
40	病理科	门诊医技楼 5 层	1	
41	工程动力科电梯房	各楼层电梯机房	59	
42	工程动力科、综合服务中心	地下室	53	
43	老干部活动中心	农林二路宿舍	9	
44	康顺门诊	康顺路康顺门诊	10	
总计：			610	
电动门（含门禁）				
序号	所属科室	分布楼层	数量（台）	备注
1	急诊医学科	5 号楼 1 至 3 层四号楼 1 层	27	

2	妇科	8号楼8层	2	
3	产科3区	8号楼7层	2	
4	医学整形美容室	门诊医技楼5层	2	
5	眼科门诊	门诊医技楼4层	2	
6	介入诊疗室	门诊医技楼3层	5	
7	妇科门诊手术室	门诊医技楼2层	6	
8	超声医学科	门诊医技楼2层	4	
总计:			50台	

精密空调

序号	所属科室	分布楼层	数量(台)	备注
1	高压氧室	3号楼1层	1	
2	放射影像科	门诊医技楼1层	6	
3	CT室	门诊医技楼1层	3	
4	信息科	8号楼3层	4	
5	信息科	11号楼3层	2	
6	信息科	负压楼负1层	2	
7	MR室	门诊医技楼1层	4	
总计:			22台	

冷库

序号	所属科室	分布楼层	数量(台)	备注
1	药剂科	门诊医技楼1层	1	
2	检验科	门诊医技楼3层	2	
3	职工饭堂	10号楼1层	1	
总计:			50台	