

附件一：

| 填充物 石英砂 要求 | 填充物 活性炭 要求 | 填充物树脂要求 | | | | 反渗透膜 | | | | |
|--------------------|---------------------|-------------------------|----------------------------------|-------------|--------------|---------------------------|------------------|----------------------------------|-------------|-----------|
| 二氧化 硅含量 ≥99% | 碘值 ≥1000mg /g | 体积全交 换容量≥ 1.9eq/L | 盐酸再 生工作 交换容 量≥ 1eq/L | 整球率 ≥95% | 转型膨胀 率≤5% | 常规运 行压力 ≤ 1.0MPa | 产水量≥ 12000GPD | 有效膜 面积 ≥400ft ² | 脱盐率 ≥99% | SDI≥ 3 |

设备科审核：



记录：

